

**ANEXO C**  
**REFERENCIAS DE NIVELES DE RIESGO POR CONCENTRACIONES DE**  
**CONTAMINANTES EN INTERIORES**

<b>Parámetro</b>	<b>Límite/ Rango</b>
Temperatura	20—24°C
Humedad Relativa	30 %--60%
Movimiento de Aire	0.8 Pie/s
Ruido	65 dBA
Fibras	0.01 f/cc (8hrs)
Polvo-aire	260 µg/ m <sup>3</sup> (24 hrs)
Bacteria-aire	30 CFU/m <sup>3</sup>
Gases (CO <sub>2</sub> )	1000 ppm (8hrs)
Gases (CO)	9 ppm (8hrs)
Compuestos Orgánicos Volátiles	0.1 x TLV

ASHRAE Standard 62.1-2007  
Anteproyecto de norma de Calidad de Aire en Interiores ANAM INAPROCA